

COMUNE DI CUGNASCO-GERRA

ANALISI DELL'ACQUA POTABILE

30.07.2009

Riassunto dei dati contenuti nei certificati d'analisi della Anamedica S.A. del 24.7.2009

Prelievi del 21.7.2009

Designazione dei prelievi:

1. Serbatoio Pianascio (sorgenti Val Pesta);
2. Sorgente Scolari;
3. Sorgente Agarone;
4. Sorgente Fontai;
5. Sorgente Piandesso;
6. sorgenti riunite Pian dell'Acqua;
7. Serbatoio Pianrestello;
8. Utenza asilo Cugnasco;
9. Fontana Massarescio-Cugnasco;
10. Utenza asilo Gerra Piano;
11. Utenza La Posta Riazzino
12. Valori di riferimento

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
Genere esame												
ANALISI MICROBIOLOGICA												
Escherichia coli	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0
Enterococchi	1	9	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
Germi aerobi mesofili	31	7	10	8	16	5	19	24	20	10	75	100/300

Conclusioni:

Limitatamente ai parametri analizzati i campioni risultano conformi, ad eccezione dei campioni no. 1-2-5-6-10-11 per superamento del valore di Enterococchi e E. coli.

Provvedimenti adottati: verifica e pulizia delle sorgenti, messa fuori esercizio della sorgente Scolari, ripetizione delle analisi di laboratorio.

Azienda comunale acqua potabile

Silvano Bianchi