

COMUNE DI CUGNASCO-GERRA - AZIENDA ACQUA POTABILE

ANALISI DELL'ACQUA POTABILE

Riassunto dei dati contenuti nei certificati d'analisi di HelvetiaLab SA del 26.10.2018

Prelievi del 23.10.2018

1. Entrata impianto UV Pianascio; 2. Entrata impianto UV Fontanascia; 3. Entrata impianto UV Brancadella; 4. Entrata impianto UV Medoscio; 5. Valori di tolleranza

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Genere esame | | | | | |
| ANALISI MICROBIOLOGICA | | | | | |
| Escherichia coli | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Enterococchi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Germi aerobi mesofili | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pH | 7.38 | 7.08 | 7.83 | 6.79 | 6 - 9.2 |

Conclusioni:

Trattandosi di un'acqua greggia prima del trattamento non esistono valori di tolleranza da segnalare eccetto per il pH.

6. Uscita impianto UV Pianascio; 7. Uscita impianto UV Fontanascia; 8. Uscita impianto UV Brancadella ; 9. Valori di tolleranza

| | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Genere esame | | | | |
| ANALISI MICROBIOLOGICA | | | | |
| Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | |
| Enterococchi | 0 | 0 | 0 | |
| Germi aerobi mesofili | 0 | 0 | 0 | 20 |
| pH | 7.32 | 7.08 | 7.85 | 6 - 9.2 |

Conclusioni:

I campioni soddisfano tutti i parametri analizzati