

COMUNE DI CUGNASCO-GERRA - AZIENDA ACQUA POTABILE

ANALISI DELL'ACQUA POTABILE

Riassunto dei dati contenuti nei certificati d'analisi di HelvetiaLab SA del 29.01.2016

Prelievi del 26.01.2016

Designazione dei prelievi:

1. Sorgente Scolari;
2. Sorgente Agarone;
3. Sorgente Fontai;
4. Sorgente Pian Acqua superiore;
5. Sorgente Pian Acqua inferiore;
6. Valori di tolleranza

	1	2	3	4	5	6
Genere esame						
ANALISI MICROBIOLOGICA						
Escherichia coli	0	0	0	0	0	
Enterococchi	0	0	0	0	0	
Germi aerobi mesofili	0	1	0	4	2	
Ph	6.77	7.15	7.16	7.81	7.69	6 - 9.2

Conclusioni:

Trattandosi di un'acqua greggia prima del trattamento non esistono valori di tolleranza da segnalare eccetto per il pH