

COMUNE DI CUGNASCO-GERRA - AZIENDA ACQUA POTABILE

ANALISI DELL'ACQUA POTABILE

Riassunto dei dati contenuti nei certificati d'analisi di HelvetiaLab SA del 29.01.2016

Prelievi del 26.01.2016

Designazione dei prelievi:

1. Fontana Pian Restello; 2. Fontana Piandesso; 3. Fontana Medoscio; 4. Utenza mappale no. 1109, Gerra Piano;
5. Utenza mappale no. 1201, Gerra Piano; 6. Utenza mappale no. 142, Cugnasco; 7. Utenza mappale no. 273, Gerra Piano
8. Utenza scuole Gerra Piano; 9. Utenza scuole Cugnasco; 10. Valori di tolleranza.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Genere esame										
ANALISI MICROBIOLOGICA										
Escherichia coli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococchi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Germi aerobi mesofili	0	0	2	0	2	1	3	7	0	300
pH	7.58	7.10	7.19	7.21	7.11	7.63	7.18	7.16	7.61	6 - 9.2

Conclusioni:

Il campione soddisfa tutti i parametri analizzati