

# COMUNE DI CUGNASCO-GERRA - AZIENDA ACQUA POTABILE

## ANALISI DELL'ACQUA POTABILE

Riassunto dei dati contenuti nei certificati d'analisi di HelvetiaLab SA del 11.05.2012

Prelievi del 07.05.2012

Designazione dei prelievi:

1. Sorgente Scolari; 2. Sorgente Agarone; 3. Sorgente Fontai; 4. Sorgente dalla Val Pesta;
5. Valori di riferimento

	1	2	3	4	5
Genere esame					
<b>ANALISI MICROBIOLOGICA</b>					
Escherichia coli	0	0	0	0	0
Enterococchi	3	0	0	0	0
Germi aerobi mesofili	82	6	1	0	100

Conclusioni:

Limitatamente ai parametri analizzati, i campioni risultano conformi ai requisiti per la potabilità dell'acqua, eccetto il campione 1. i cui parametri superano il limite fissato per la potabilità dell'acqua.