

COMUNE DI CUGNASCO-GERRA - AZIENDA ACQUA POTABILE

ANALISI DELL'ACQUA POTABILE

Riassunto dei dati contenuti nei certificati d'analisi di HelvetiaLab SA del 30.08.2013

Prelievi del 26.08.2013

Designazione dei prelievi:

1. Sorgente Scolari; 2. Sorgente Agarone; 3. Sorgente Fontai;
4.Sorgente Pian Acqua superiore; 5. Sorgente Pian acqua inferiore; 6. Valori di tolleranza

	1	2	3	4	5	6
Genere esame						
ANALISI MICROBIOLOGICA						
Escherichia coli	0	1	0	0	0	
Enterococchi	0	0	0	0	0	
Germi aerobi mesofili	2	11	0	1	3	

Conclusioni:

Trattandosi di un'acqua greggia prima del trattamento non esistono valori di tolleranza da segnalare.