

COMUNE DI CUGNASCO-GERRA - AZIENDA ACQUA POTABILE

ANALISI DELL'ACQUA POTABILE

Riassunto dei dati contenuti nei certificati d'analisi di HelvetiaLab SA del 29.08.2014

Prelievi del 25.08.2014

Designazione dei prelievi:

1. Uscita impianto UV Fontanascia; 2. Uscita impianto UV Brancadella; 3. Valori di tolleranza;

	1	2	3
Genere esame			
ANALISI MICROBIOLOGICA			
Escherichia coli	0	0	0
Enterococchi	0	0	0
Germi aerobi mesofili	0	0	20

Conclusioni:

Il campione soddisfa tutti i parametri analizzati