

COMUNE DI CUGNASCO-GERRA - AZIENDA ACQUA POTABILE

ANALISI DELL'ACQUA POTABILE

Riassunto dei dati contenuti nei certificati d'analisi di HelvetiaLab SA del 30.07.2018

Prelievi del 25.07.2018

Designazione dei prelievi:

1. Fontana Pian Restello; 2. Fontana Piandesso; 3. Fontana Medoscio; 4. Utenza mappale no. 1109, Gerra Piano ; 5. Utenza mappale no. 1201, Gerra Piano;
6. Utenza mappale no. 142, Cugnasco; 7. Utenza mappale no. 273, Gerra Piano; 8. Utenza scuole Gerra Piano; 9. Utenza scuole Cugnasco; 10. Valori di tolleranza

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Genere esame										
ANALISI MICROBIOLOGICA										
Escherichia coli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococchi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Germi aerobi mesofili	0	0	0	0	0	0	1	0	1	300
pH	7.54	7.52	7.39	7.29	7.02	7.57	7.07	7.07	7.42	6 - 9.2

Conclusioni:

Il campione soddisfa tutti i parametri analizzati