

COMUNE DI CUGNASCO-GERRA - AZIENDA ACQUA POTABILE

ANALISI DELL'ACQUA POTABILE

Riassunto dei dati contenuti nei certificati d'analisi di HelvetiaLab SA del 02.05.2014

Prelievi del 28.04.2014

Designazione dei prelievi:

1. Fontana Pian Restello;
2. Fontana Piandesso;
3. Fontana Medoscio;
4. Utenza mappale no. 1109, Gerra Piano;
5. Utenza mappale no. 1201, Gerra Piano;
6. Utenza mappale no. 142, Cugnasco;
7. Utenza mappale no. 273, Gerra Piano;
8. Utenza scuole Gerra Piano;
9. Utenza scuole Cugnasco;
10. Valori di tolleranza

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Genere esame										
ANALISI MICROBIOLOGICA										
Escherichia coli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococchi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Germi aerobi mesofili	2	57	4	5	12	8	96	19	10	300

Conclusioni:

Limitatamente ai parametri analizzati, i campioni risultano conformi ai requisiti per la potabilità dell'acqua.