



RAPPORTO DELLA COMMISSIONE OPERE PUBBLICHE

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 10

Approvazione del progetto e del preventivo concernenti la sostituzione delle condotte e del riduttore di pressione dell'acquedotto comunale, nelle località Cà di Sopra e Cà Bianca (Gerra Piano-Agarone) e concessione del relativo credito d'investimento di Fr. 765'000.-

Signor Presidente,
gentili colleghe, egregi colleghi,

Conformemente ai disposti dell' art. 23 del Regolamento Organico Comunale la Commissione opere pubbliche ha proceduto all'esame del messaggio municipale no. 10 inerente i lavori sull'acquedotto comunale.

L'intera documentazione è stata oggetto di un'attenta analisi da parte della Commissione.

Alla seduta, a Commissioni congiunte del 17 settembre 2012 erano presenti i Municipali signora Fiamma Pelossi, Dino Cauzza, Mauro Damiani che ringraziamo per la loro collaborazione e disponibilità.

Condividendo il progetto e le necessità dell'opera, ci permettiamo comunque di formulare alcune osservazioni :

Esecuzione degli scavi a ridosso delle murature

Il progetto esecutivo prevede la posa delle condotte a ridosso dei muri in pietrame a secco lungo i sentieri.

Nella relazione tecnica è indicata la precarietà dei muri ma al punto 2.1.7 non è chiaro quanto sia stato effettivamente preventivato nell'importo segnalato nel preventivo di spesa, anche perché non appare nella tabella riassuntiva dei costi con una voce specifica.

L'eventuale sottomurazione delle murature in pietra o il loro rifacimento dovuto a cedimenti e crolli, potrebbe essere notevolmente maggiore rispetto a quanto pronosticato facendo quindi aumentare i costi in modo importante.

Si invita il Municipio a voler verificare all'inizio dei lavori il comportamento dei muri e gli interventi ad essi correlati, e se necessario richiedere al progettista un aggiornamento tempestivo del preventivo.

Per quanto riguarda invece acquedotto e canalizzazione non abbiamo nulla da segnalare.

La Commissione opere pubbliche ritiene l'importante investimento necessario e tenuto conto di quanto esposto nel presente rapporto invita il Lodevole Consiglio comunale a voler risolvere secondo i contenuti del dispositivo di risoluzione inserito nel messaggio municipale no. 10.

Casavecchia Roberto _____

Di Salvo Sonya _____

Fabretti Severo _____

Mondada Simona _____

Morinini Lorenzo _____

Cugnasco-Gerra, 3 ottobre 2012

Presenti: Casavecchia Roberto, , Di Salvo Sonya, Mondada Simona, Morinini Lorenzo

Assente giustificato: Severo Fabretti