

Data	NOME	Pto di prelievo	Indirizzo	Comune	Germi aerobi mesofili UFC/ml	E. coli UFC/100ml	Enterococchi UFC/100ml	Spore di clostridi UFC/100 ml	pH	Conduttività mcS / cm	Temperatura °C	Torbidità NTU
24.01.2024	AQ001	Fontana Pian Restello	Cugnasco	Cugnasco-Gerra	1	0	0	-	7.73	171	7	0.3
24.01.2024	AQ002	Fontana Piandesso	Gerra Piano	Cugnasco-Gerra	0	0	0	-	7.57	56	7.6	0.3
24.01.2024	AQ003	Fonatana Medoscio	Cugnasco	Cugnasco-Gerra	0	0	0	-	7.47	55	5	0.1
24.01.2024	AQ004	Utenza mappale no. 1109	Gerra Piano	Cugnasco-Gerra	1	0	0	-	7.31	55	7	<0.1
24.01.2024	AQ005	Utenza mappale no. 1201	Gerra Piano	Cugnasco-Gerra	4	0	0	-	7.1	55	9.5	0.4
24.01.2024	AQ006	Utenza mappale no. 142	Cugnasco	Cugnasco-Gerra	14	0	0	-	7.1	56	5	0.8
24.01.2024	AQ008	Utenza Scuole GP	Gerra Piano	Cugnasco-Gerra	2	0	0	-	6.96	54	8.5	0.1
24.01.2024	AQ009	Utenza Scuole CU	Cugnasco	Cugnasco-Gerra	2	0	0	-	7.11	56	6.5	1
24.01.2024	AQ016	Uscita Impianto UV Pianascio	Cugnasco	Cugnasco-Gerra	0	0	0	0	7.22	-	8.5	0.4
24.01.2024	AQ018	Uscita Impianto UV Fontanascia	Gerra Piano	Cugnasco-Gerra	0	0	0	0	7.12	-	13	0.1
24.01.2024	AQ020	Uscita Impianto UV Brancadella	Cugnasco	Cugnasco-Gerra	0	0	0	0	7.86	-	11	0.2
24.01.2024	AQ022	Uscita Impianto UV Medoscio	Cugnasco	Cugnasco-Gerra	0	0	0	0	7.17	-	13	0.1
24.01.2024	AQ031	Utenza mappale no. 341	Gerra Piano	Cugnasco-Gerra	0	0	0	-	7.03	55	7.5	0.3
24.04.2024	AQ001	Fontana Pian Restello	Cugnasco	Cugnasco-Gerra	2	0	0	-	7.62	160	14.5	0.3
24.04.2024	AQ002	Fontana Piandesso	Gerra Piano	Cugnasco-Gerra	13	0	0	-	7.33	52	14.5	0.3
24.04.2024	AQ003	Fonatana Medoscio	Cugnasco	Cugnasco-Gerra	13	0	0	-	7.26	51	12.5	0.5
24.04.2024	AQ004	Utenza mappale no. 1109	Gerra Piano	Cugnasco-Gerra	6	0	0	-	7.2	51	9.5	0.2
24.04.2024	AQ005	Utenza mappale no. 1201	Gerra Piano	Cugnasco-Gerra	3	0	0	-	6.89	51	10	0.5
24.04.2024	AQ006	Utenza mappale no. 142	Cugnasco	Cugnasco-Gerra	32	0	0	-	7.06	67	15	0.4
24.04.2024	AQ008	Utenza Scuole GP	Gerra Piano	Cugnasco-Gerra	24	0	0	-	6.95	51	15	0.4
24.04.2024	AQ009	Utenza Scuole CU	Cugnasco	Cugnasco-Gerra	19	0	0	-	7.16	63	14	0.5
24.04.2024	AQ016	Uscita Impianto UV Pianascio	Cugnasco	Cugnasco-Gerra	0	0	0	0	7.2	-	8.5	0.2
24.04.2024	AQ018	Uscita Impianto UV Fontanascia	Gerra Piano	Cugnasco-Gerra	7	0	0	0	7	-	13	0.5
24.04.2024	AQ020	Uscita Impianto UV Brancadella	Cugnasco	Cugnasco-Gerra	0	0	0	0	7.82	-	11.1	0.3
24.04.2024	AQ022	Uscita Impianto UV Medoscio	Cugnasco	Cugnasco-Gerra	1	0	0	0	7.18	-	8.7	0.3
24.04.2024	AQ031	Utenza mappale no. 341	Gerra Piano	Cugnasco-Gerra	8	0	0	-	6.97	51	14	0.3
24.07.2024	AQ001	Fontana Pian Restello	Cugnasco	Cugnasco-Gerra	3	0	0	-	7.58	173	26	<0.1
24.07.2024	AQ002	Fontana Piandesso	Gerra Piano	Cugnasco-Gerra	1	0	0	-	7.33	53	27	0.1
24.07.2024	AQ003	Fonatana Medoscio	Cugnasco	Cugnasco-Gerra	0	0	0	-	7.29	52	18.8	0.1
24.07.2024	AQ004	Utenza mappale no. 1109	Gerra Piano	Cugnasco-Gerra	76	0	0	-	7.2	52	11.5	<0.1
24.07.2024	AQ005	Utenza mappale no. 1201	Gerra Piano	Cugnasco-Gerra	0	0	0	-	7	52	11.9	0.1
24.07.2024	AQ006	Utenza mappale no. 142	Cugnasco	Cugnasco-Gerra	12	0	0	-	7.11	61	23	<0.1
24.07.2024	AQ008	Utenza Scuole GP	Gerra Piano	Cugnasco-Gerra	7	0	0	-	7.12	52	16.5	<0.1
24.07.2024	AQ009	Utenza Scuole CU	Cugnasco	Cugnasco-Gerra	0	0	0	-	7.11	58	19	0.2
24.07.2024	AQ016	Uscita Impianto UV Pianascio	Cugnasco	Cugnasco-Gerra	19	0	0	0	6.84	-	8.5	<0.1
24.07.2024	AQ018	Uscita Impianto UV Fontanascia	Gerra Piano	Cugnasco-Gerra	0	0	0	0	6.78	-	13.5	0.1
24.07.2024	AQ020	Uscita Impianto UV Brancadella	Cugnasco	Cugnasco-Gerra	2	0	0	0	7.46	-	11.5	0.1
24.07.2024	AQ022	Uscita Impianto UV Medoscio	Cugnasco	Cugnasco-Gerra	0	0	0	0	7.19	-	9.3	<0.1
24.07.2024	AQ031	Utenza mappale no. 341	Gerra Piano	Cugnasco-Gerra	0	0	0	-	7.16	52	22	<0.1
23.10.2024	AQ001	Fontana Pian Restello	Cugnasco	Cugnasco-Gerra	2	0	0	-	7.29	177	16.5	<0.1
23.10.2024	AQ002	Fontana Piandesso	Gerra Piano	Cugnasco-Gerra	3	0	0	-	7.42	52	17	0.1
23.10.2024	AQ003	Fonatana Medoscio	Cugnasco	Cugnasco-Gerra	0	0	0	-	7.35	52	14.6	<0.1
23.10.2024	AQ004	Utenza mappale no. 1109	Gerra Piano	Cugnasco-Gerra	0	0	0	-	7.26	51	11.3	0.1
23.10.2024	AQ005	Utenza mappale no. 1201	Gerra Piano	Cugnasco-Gerra	0	0	0	-	7.2	51	10.4	0.2
23.10.2024	AQ006	Utenza mappale no. 142	Cugnasco	Cugnasco-Gerra	4	0	0	-	7.13	53	14.5	<0.1
23.10.2024	AQ008	Utenza Scuole GP	Gerra Piano	Cugnasco-Gerra	8	0	0	-	7.06	51	15.4	0.1
23.10.2024	AQ009	Utenza Scuole CU	Cugnasco	Cugnasco-Gerra	2	0	0	-	7.07	52	14.9	
23.10.2024	AQ016	Uscita Impianto UV Pianascio	Cugnasco	Cugnasco-Gerra	3	0	0	0	7.07	-	10	<0.1
23.10.2024	AQ018	Uscita Impianto UV Fontanascia	Gerra Piano	Cugnasco-Gerra	0	0	0	0	6.9	-	13.7	<0.1
23.10.2024	AQ020	Uscita Impianto UV Brancadella	Cugnasco	Cugnasco-Gerra	0	0	0	0	7.58	-	11.9	<0.1
23.10.2024	AQ022	Uscita Impianto UV Medoscio	Cugnasco	Cugnasco-Gerra	5	0	0	0	7.14	-	10.5	<0.1
23.10.2024	AQ031	Utenza mappale no. 341	Gerra Piano	Cugnasco-Gerra	4	0	0	-	7.03	52	16.5	<0.1
24.10.2024	AQ009	Utenza Scuole CU	Cugnasco	Cugnasco-Gerra	-	-	-	-	-	-	13.1	0.8

I risultati riscontrati limitatamente ai parametri analizzati non richiedono osservazioni particolari.